

B en W van de gemeente :
Ooststellingwerf
Uw nummer : OV-2021-0327
Adr.bouwpl. : Teunis Geessienweg 1
te APPELSCHA
Betreft bouw aanvraag van :
VISSCHER

dossiernummer : W20OSL138-5
datum : 31-03-2021
conclusie : VOLDOET MITS

J.W. Frisostraat 1
8933 BN Leeuwarden

administratie
t (058) 233 79 30

e-mail
husenhiem@husenhiem.nl

www.husenhiem.nl

bank
NL48 BNGH 0285 0223 50

Geacht College,

Met deze brief reageren wij op uw adviesaanvraag.

Op grond van de ingediende gegevens is de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit van oordeel dat het plan, getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde criteria, niet geheel voldoet aan redelijke eisen van welstand. Eerdere bezwaren zijn grotendeels ondervangen. De kritiek betreft de uitwerking in de detaillering.

De details en de doorsnede zijn niet in overeenstemming met de geveltekening.

De kritiek kan worden ondervangen door details en doorsnede aan te passen conform de geveltekening (waarbij de dakrand direct aansluit op de kozijnen). Daarbij bevelen we aan om de buitenzijde van het boeiboord iets meer dan een plankdikte buiten het metselwerk te plaatsen.

In geval van wijziging van het plan op een andere dan de voorgestelde manier wordt het weer voor beoordeling tegemoet gezien.

Namens de commissie,



ir. W. Kingma,
adviseur ruimtelijke kwaliteit